

「分庁舎立体駐車場等整備工事」に係る質問事項と回答

(令和5年10月20日更新分)

番号	質問事項	回答
1	<p>【既存車庫、防災備蓄庫改修】</p> <p>内訳書の既存アルミ建具調整・部品交換含む部分で、立面図から開き窓10箇所の施工場所はわかりますが、現状どんな状態で、どのメーカーのこういった商品を交換するのかが分からないため、指示をお願いします。</p>	<p>既存片開き建具のメーカーは不明です。</p> <p>現状は、長期間の開閉操作がされていないため、各所部品の作動が固い症状です。</p> <p>主に部品の作動調整を行うものとし、部品交換は「カムラッチハンドル」と「アームストッパー」としてください。</p>