

「分庁舎立体駐車場等整備工事」に係る質問事項と回答

(令和5年10月30日更新分)

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | 土工事等の残土処分地の指定は、有りますか？処分地の距離は、何キロ程度を見込んでおきますか。 | 処分地指定はありません。 南部町内に受け入れ先がありませんので、町外の受け入れ可能な最短処分場を検討して頂き、協議とします。 |
| 2 | 駐車場2Fスラブコンクリートに誘発目地は、必要ですか。 | X方向、Y方向それぞれの大梁位置へ誘発目地入れ＋シーリングを見込んでください。 |
| 3 | 地中埋設物処理は、別途工事と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |