

「旧富河中学校改修工事」に係る質問事項と回答 (令和3年1月19日更新分)

番号	質問事項	回答
1	<p>図面番号 A-47/A-55</p> <p>1階改修後建具キープラン 閉架書庫片開きドアPD-22と記載が有り、建具表6にPD-24にリストがありますが、PD-24を正としてよろしいですか。</p>	<p>貴見のとおりです</p>
2	<p>図面番号 A-49/A-54</p> <p>3階改修後建具キープラン 倉庫3A片開きドアPD-11と記載有り、建具表6にPD-11cにリストがありますが、PD-11cを正としてよろしいですか。</p>	<p>貴見のとおりです</p>
3	<p>図面番号 A-47</p> <p>1階小道具倉庫 片開きドアPD-05aの記載がありますが、建具リスト5及び内訳書共にありません。</p> <p>撤去・新設又はそのまま等の御指示をお願いします。</p>	<p>建具は既存利用で、枠・障子 EP-G塗装としてください。</p>
4	<p>図面番号 M-3</p> <p>外構部：給水・排水工事について</p> <p>電気設備工事にはアスファルト復旧がありますが、機械設備工事にはAs復旧がありませんので表面仕上は碎石敷き込みとしてよろしいですか？(既存給食センター導線外の為)</p>	<p>校舎南側一部は既存が碎石敷きのため碎石による復旧で構いませんが、校舎東・北側の給水・排水管敷設後の復旧はアスファルト舗装としてください。</p>
5	<p>外構工事は、別途工事と考えてよろしいですか？</p>	<p>外構工事は別途発注を予定しています。</p>