

「南部町立富沢小学校プール改築工事」に係る質問事項と回答

(令和2年8月3日 更新分)

番号	質問事項	回答
1	内訳書 No63 排水通気設備工事について、項目に塗装工事の記載がございます、詳細をご指示下さい。	室内へ露出する通気管を塗装とし、仕様は「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に基づくものとします。
2	内訳書 No66 ガス設備工事について、項目に塗装工事の記載がございます、詳細をご指示下さい。	集合装置周囲へ露出するガス配管を塗装とし、仕様は「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に基づくものとします。
3	内訳書 No68 ろ過設備工事について、項目に塗装工事の記載がございます、詳細をご指示下さい。	機械室内へ露出するろ過配管を塗装とし、仕様は「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に基づくものとします。
4	入札書の様式は、いずれを使用すればいいか。	入札書の様式は、本町のホームページに掲載してありますので、そちらを使用してください。また、その他入札に係る様式、要領等についてもホームページに掲載してあります。