


「南部町総合会館解体工事」に係る質問事項と回答

(令和4年7月27日更新分)

番号	質問事項	回答
1	図 A-5 の山留の見積りに当たり、ボーリングデータと施工面の断面（エレベーション）をご指示ください。	<p>○総合会館のボーリングデータがないため、隣接の南部町分庁舎のボーリングデータを参考に提示します。</p> <p>○山留壁は、約 4.0m(根切深さ 1.4m+根入れ 2.5m)としています。</p> <p>施工面の断面については、基礎解体時の既存水路の崩落防止としているため、A-05 図の既存水路位置・レベル及び S-02・06 図の基礎を勘案下さい。</p>



建物名称 分庁舎新築工事に伴う地質調査  
所在地 山梨県南巨摩郡南部町内給地内  
番 号 B-A  
水位 -3.30 m  
KBM+0.02m Dep=19.02m

標 尺 度 m	層 厚 m	地 質 名	色 調	記 事	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験						
							N値 回/cm	N 値					
0.25	0.25	硬土		風乾一層状 上部5mアスファルト、以下40cm以下の硬土からなる。			3	10	20	30	40	50	60
1							7	10	20	30	40	50	60
2	2.90	2.65		暗灰色 粘り状シルト	粘り状シルト		68	10	20	30	40	50	60
3							46	10	20	30	40	50	60
4	6.80	3.90		砂	粘り状		18	10	20	30	40	50	60
5							10	10	20	30	40	50	60
6	7.70	0.90		有層状シルト	粘り状		15	10	20	30	40	50	60
7							13	10	20	30	40	50	60
8	9.00	1.30		砂	粘り状		7	10	20	30	40	50	60
9							6	10	20	30	40	50	60
10							9	10	20	30	40	50	60
11							17	10	20	30	40	50	60
12							19	10	20	30	40	50	60
13	13.80	4.80		粘り状シルト	粘り状		14	10	20	30	40	50	60
14	14.50	0.70		粘り状シルト	粘り状		100	10	20	30	40	50	60
15							115	10	20	30	40	50	60
16							300	10	20	30	40	50	60
17							750	10	20	30	40	50	60
18							375	10	20	30	40	50	60
19	19.02	4.52		粘り状シルト	粘り状		750	10	20	30	40	50	60
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

建物名称 分庁舎新築工事に伴う地質調査  
所在地 山梨県南巨摩郡南部町内給地内  
番 号 B-B  
水位 -3.40 m  
KBM+0.28m Dep=22.93m

標 尺 度 m	層 厚 m	地 質 名	色 調	記 事	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験						
							N値 回/cm	N 値					
0.25	0.25	硬土		風乾一層状 上部5mアスファルト、以下40cm以下の硬土からなる。			6	10	20	30	40	50	60
1							9	10	20	30	40	50	60
2							11	10	20	30	40	50	60
3							25	10	20	30	40	50	60
4							26	10	20	30	40	50	60
5							21	10	20	30	40	50	60
6	6.60	6.35		有層状シルト	粘り状		6	10	20	30	40	50	60
7	7.60	1.00		砂	粘り状		21	10	20	30	40	50	60
8							21	10	20	30	40	50	60
9	9.80	2.20		砂	粘り状		5	10	20	30	40	50	60
10							3	10	20	30	40	50	60
11							4	10	20	30	40	50	60
12	12.55	2.75		粘り状シルト	粘り状		3	10	20	30	40	50	60
13							4	10	20	30	40	50	60
14	14.40	1.85		砂	粘り状		買入不能	10	20	30	40	50	60
15							26	10	20	30	40	50	60
16							27	10	20	30	40	50	60
17							58	10	20	30	40	50	60
18							83	10	20	30	40	50	60
19							60	10	20	30	40	50	60
20							58	10	20	30	40	50	60
21							60	10	20	30	40	50	60
22	22.39	7.99		粘り状シルト	粘り状		63	10	20	30	40	50	60
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													