

「南部町総合会館解体工事」に係る質問事項と回答

(令和4年8月1日更新分)

番号	質問事項	回答
1	電気設備 E-4 外灯撤去の外灯間配管は撤去なしと してよろしいでしょうか。	外灯間の配管・配線は撤去してください。